



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005228/FNOC/COL/2022/2960/960
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 7, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-May-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : MAHARISHI VIDYA MANDIR

आवेदक का पता / Applicant Address : MAHARISHI VIDYA MANDIR NEAR KOILARI PHATAK
KALYANPUR SHAHDOL SHAHDOL 484001
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8179 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : MAHARISHI VIDYA MANDIR NEAR KOILARI PHATAK, WARD
NO.8 KALYANPUR SHAHDOL SHAHDOL NAGAR PALIKA
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100005228 भवन हेतु अस्थायी फायर अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,
प्राचार्य महर्षि विद्यामंदिर स्कूल
कल्याणपुर जिला शहडोल (म0प्र0)

विषय - प्राचार्य महर्षि विद्यामंदिर स्कूल कल्याणपुर जिला शहडोल (म0प्र0) के 8179.64 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 09 मीटर ऊंचे भवन हेतु अस्थाई फायर अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने के संबंध में।

विषयान्तर्गत प्राचार्य महर्षि विद्यामंदिर स्कूल कल्याणपुर जिला शहडोल (म0प्र0) द्वारा अपने व्यावसायिक भवन महर्षि विद्यामंदिर स्कूल प्लॉट खसरा नंबर 20/1/2, कल्याणपुर जिला शहडोल (म0प्र0) हेतु अस्थाई फायर एनओसी हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ पूर्व में जारी प्रोविजनल फायर अनापति की छायाप्रति व वचन पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदन का परीक्षण किया गया एवं दिनांक 29.04.2022 को श्री देवकुमार गुप्ता उपयंत्री नगर पालिका परिषद उमरिया एवं श्री अमन सिंह, फायर एक्सपर्ट द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 11.05.2022 को अनापति प्रमाण पत्र हेतु गठित फायर एनओसी समिति की बैठक अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना होगा।

1. Access.

Principal
Dr. Bhavana Tiwari
Maharishi Vidya Mandir
Shahdol (M.P.)
CBSE AFFILIATION No.1030422
School Code - 50392



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005228/FNOC/COL/2022/2960
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 7, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-May-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : MAHARISHI VIDYA MANDIR

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.


Principal
Dr. Bhavana Tiwari
Maharishi Vidya Mandir
Shahdol (M.P.)
CBSE AFFILIATION No.1030422
School Code - 50392



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005228/FNOC/COL/2022/2960
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 7, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-May-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : MAHARISHI VIDYA MANDIR

19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(1) महर्षि विद्यामंदिर स्कूल प्लॉट खसरा नंबर 20/1/2, कल्याणपुर जिला शहडोल (म0प्र0) को मुख्य अभियन्ता नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल के जारी पत्र दिनांक 04.12.2019 द्वारा प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

(2) भवन अनुज्ञा में लिखित सभी शर्तों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

(3) भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकारी द्वारा भवन / संस्था के मैनेजर/कर्मचारी की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर INSTALLATION भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग - 04 फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं। जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।

(4) आवेदक को कार्यालय निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ - साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग - 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आईएस मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(5) आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आईएस मानकों के अनुसार प्रावधानित समयसीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अहंताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

(6) महर्षि विद्यामंदिर स्कूल प्लॉट खसरा नंबर 20/1/2, कल्याणपुर जिला शहडोल (म0प्र0) को प्रदाय की जा रही फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशाली रहेगी। और यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण संचालन रूप से कार्य कर रहे हैं।

(7) जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति सहज गोचर स्थल (रिसेप्शन) पर चरपा करना अनिवार्य होगा।

Principal
Dr. Bhavana Tiwari
Maharishi Vidya Mandir
Shahdol (M.P.)
CBSE AFFILIATION No.1030422
School Code - 50392



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005228/FNOC/COL/2022/2960

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 7, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-May-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : MAHARISHI VIDYA MANDIR

अतः अनुसंशा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत अस्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है। और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

RAMESHWAR PRASAD SONI
Digitally signed by
RAMESHWAR PRASAD SONI
Date: 2022.05.13
16:03:02 +05'30'

Joint Director/Fire Officer SHAHDOL

SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh


Principal
Dr. Bhavana Tiwari
Maharishi Vidya Mandir
Shahdol (M.P.)
CBSE AFFILIATION No.1030422
School Code - 50392